



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-12-629**

г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д. 43

29 ноября 2017 г.

13 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 26.10.2017 г. № 2-12-629, изданного начальником ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ликиным Владимиром Александровичем,
была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая выездная проверка объекта защиты – образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Балтийская, д. 35, лит. А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» (СПб ГБПОУ «Петровский колледж»), юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А; ИНН 7805030240.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Даты и время проведения проверки:

« 20 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.
« 21 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.
« 22 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.
« 23 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.
« 24 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.
« 27 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.
« 28 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.
« 29 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	продолжительность	2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 дней (16 часов)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева Светлана Олеговна (20.11.2017 г. 11 ч. 00 мин.)

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

«---» ---- 20 --- г. № б/н

СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»
09.01.2018 вх. № 21-04-А

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Душенкова Олеся Валерьевна – старший инспектор
отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу

(экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представители экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева Светлана Олеговна; инженер пожарной охраны Ильин Владислав Юрьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты СПб ГБПОУ «Петровский колледж».

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Балтийская, д. 35, лит. А.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Балтийская, д. 35, лит. А.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (1 этаж)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
2.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

	на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (2 этаж)	безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	
4.	Двери лестничных клеток поэтажных холлов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2, ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7, ППР в РФ п. 36 (г)	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
5.	На путях эвакуации для отделки стен применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 1 (масляная краска).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 27, табл. 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
6.	Для отделки пола коридора первого этажа применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2 (линолеум, бухгалтерия)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 27, табл. 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
7.	В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (помещение пожарного поста) отсутствует аварийное освещение.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
8.	Подсобное помещение у актового зала не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1, часть 2, статьи 1, пункт 2, часть 1, статьи 6, статья 46, 54, 83, 91, 103, 104, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А (обязательное) п. А.4, таблица А3 п. 37	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
9.	В помещении библиотеки расстояние от извещателей системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников менее 0,5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
10.	Точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в конференц зале	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 п. 13.3.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

	установлены не на несущих строительных конструкциях.		
11.	Для отделки пола коридора первого этажа применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2 (паркет, конференц зал)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 27, табл. 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
12.	На лестнице на перепаде высот высотой более 45 см. на путях эвакуации отсутствуют ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (столовая).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
13.	Помещение мясного цеха не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1, часть 2, статьи 1, пункт 2, часть 1, статьи 6, статья 46, 54, 83, 91, 103, 104, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А (обязательное) п. А.4, таблица А3 п. 37	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
14.	Помещение кондитерского цеха не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1, часть 2, статьи 1, пункт 2, часть 1, статьи 6, статья 46, 54, 83, 91, 103, 104, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А (обязательное) п. А.4, таблица А3 п. 37	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
15.	В полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (кабинет заведующей)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
16.	На лестнице на перепаде высот высотой более 45 см. на путях эвакуации отсутствуют ограждения высотой не менее	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

1.2 м с перилами (гардероб).		
Из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м с числом этажей два и более, отсутствуют системами вытяжной противодымной вентиляции.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.56, ст.85, ст. 138; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности» п. 7.2	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

С сотрудниками учреждения проведен инструктаж по пожарной безопасности, а так же тренировка по эвакуации в случае возникновения пожара.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Слуц
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: от объяснения отказалась
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-12-629\1\1 от 29.11.2017 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: документы необходимые для достижения целей проведения проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Душенкова Олеся Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

« 29 » ноября 20 17 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева Светлана Олеговна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » ноября 20 17 г.

Слуц
(подпись)